



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Советского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления

надзорной деятельности и профилактической работы  
286141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, 1а, тел. +7(856)223-09-14,  
E-mail: gpn\_mak\_sov@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:  
«10» августа 2023 г. 16 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:  
«10» августа 2023 г. 17 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: Г.О. МАКЕЕВСКИЙ,  
Г. МАКЕЕВКА, УЛ. ВЫШИНСКОГО, 1 «А»

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД №179  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ» (сокращенное  
название МБДОУ № 179)

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором ОНД и ПР Советского  
района г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
младшим лейтенантом внутренней службы Выпрямкиным Кириллом  
Денисовичем

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Заведующему МБДОУ № 179 Осьминой Ольге Николаевне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ № 179 отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 3 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному

назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответственно объекту надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
2.	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020) Приложение А, Таблица А.1, п. 1
3.	Здание детского сада оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности СОУЭ – 2 типа	ст. 6, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – СП 3.13130.2009) п. 1 Таблицы 2 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и

		управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п. 8, приложение № 5, п. 1
4.	Запретить к работе на объекте защиты лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
5.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять по программам противопожарного инструктажа.	п. 3 ППР в РФ
6.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществлять по дополнительным профессиональным программам.	п. 3 ППР в РФ
7.	Определить руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
8.	Обеспечить объект защиты табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР в РФ
9.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ
10.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ
11.	Руководителем обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте помещению) (склад продуктов).	п. 12 ППР в РФ
12.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю объекта защиты	п. 23 ППР в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ Здания и сооружения.

	обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (отсутствует эвакуационное освещение).	Правила проектирования аварийного освещения (далее - СП 439.1325800.2018) п. 5
13.	Помещения здания оборудовать фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия п. 9.1.1.3
14.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарный люк при выходе на чердачное помещение).	ч.1, ч.3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ
15.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь между складским помещением и коридором).	ч.1, ч.3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ
16.	Руководитель не обеспечил при эксплуатации объекта защиты соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения).	п. 13 ППР в РФ ст. 6, ФЗ № 123-ФЗ «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020) п. 5.4.5
17.	Обеспечить здание детского сада устройством молниезащиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 15 Таблицы 1, п. 1.1 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
18.	Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения.	ст. 6; ч. 1 ст. 62; ч. 1 ст. 68 № 123-ФЗ Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.

		Утвержден приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 (далее – СП 8.13130.2020) п.5.2 Таблица 2
--	--	---

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Советского района  
г. Макеевки ОНД и ПР городского округа  
Макеевка УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной  
Республике

младший лейтенант внутренней службы  
Выпряжкин Кирилл Денисович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного  
лица органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«10» августа 2023г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Заведующий МБДОУ № 179

(должность, фамилия, инициалы)

Осьмина О.Н.

контролируемого лица (представителя)



(подпись)

«10» 08 20 23 г.